

*gk*  
*win*

Kutno, dnia 2018 -12- 17

URZĄD PSSE/HK/PK/4611/258/O/18

OSM Proszkownia Mleka  
ul. Łęczycka 38  
99-340 Krośniewice

(dot. wodociągu zakładowego Oddział w Niedrzewiu)

2018 -12- 18

Ldz. .... ilość zał. ....

Podpis .....  
*CM*

### Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 650 i 1490), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 27.11.2018 r. nr 15730/2018, z dnia 29.11.2018 r. nr WC6935 przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium Intertek w Helenowie próbek wody nr 15730/A i WS10006140 pobranych do badań w dniach 26.11.2018 r. z wodociągu zakładowego OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach Oddział w Niedrzewiu

**stwierdza przydatność wody do spożycia;**

#### UZASADNIENIE

W dniach 26.11.2018 r. z ujęcia własnego OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach Oddział w Niedrzewiu pobrano do badania w ramach kontroli wewnętrznej producenta próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 26.11.2018 r. pobrano do badań również próby wody surowej, nr prób 15729/A i WS10006139 które nie podlegają orzecznictwu.

Badanie wykonane zostało przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi

Otrzymują:

1. adresat
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Sienkiewicza 25; 99-300 Kutno
3. Wójt Gminy Strzelce, ul. Leśna 1
4. a/a

sporządził: Patryk Kubiak

sprawdził: Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE

*dr inż. Celina Marciszewska*

6k/w

Kutno, dnia 2019 -01- 10

URZĄD GMINY STRZELCE  
PSSE/HK/PK/4611/8/O/19

2019 -01- 11

L.dz. .... irosc zał. ....

Podpis .....

OSM Proszkownia Mleka  
ul. Łęczycka 38  
99-340 Krośniewice

(dot. wodociągu zakładowego Oddział w Niedrzewiu)

### Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, ost. zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2227), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 04.01.2019 r. nr 16621/2018 i dnia 15.12.2018 r. nr WC7087 przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium Intertek w Helenowie próbek wody nr 16621/A, WS10006331 pobranych do badań dnia 12.12.2018 r. z wodociągu zakładowego OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach Oddział w Niedrzewiu

**stwierdza przydatność wody do spożycia;**

#### UZASADNIENIE

W dniu 12.12.2018 r. z ujęcia własnego OSM Proszkownia Mleka w Krośniewicach Oddział w Niedrzewiu pobrano do badania w ramach kontroli wewnętrznej producenta próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1 D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badanie wykonane zostało przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:

1. adresat
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Sienkiewicza 25; 99-300 Kutno
3. Wójt Gminy Strzelce, ul. Leśna 1.
4. a/a

sporządził: Patryk Kubiak  
sprawdził: Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska