

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce

(dot. wodociągu publicznego w Strzelcach)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r., poz. 537)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8, 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się z raportem z wyników badań z dnia 14.04.2024 r. nr OL.9052.PBŚiŚP.505.171.1.2023 i z dnia 17.04.2023 r. nr OL.9052.PBŚiŚP.505.171.2.2023 próby wody nr 39/HK/23/2 pobranej do badania w dniu 11.04.2023 r. przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach, ze sprawozdaniem z badań z dnia 03.04.2023 r. nr 813/2023-W-1 przeprowadzonych przez laboratorium EKO-SERWIS S.C. w Łodzi próby wody nr 813/2023-W-1 pobranej do badania w dniu 29.03.2023 r. a także ze sprawozdaniami z badań z dni 11.04.2023 r., 18.04.2023 r., 20.04.2023 r., 21.04.2023 r. i 28.04.2023 r. nr S/PWiK/66/172/23, nr S/PWiK/66/173/23, nr S/PWiK/66/179/23, nr S/PWiK/66/181/23, nr S/PWiK/66/188/23, nr S/PWiK/66/190/23, nr S/PWiK/66/209/23 i nr S/PWiK/66/210/23 prób wody nr 270/B/23, nr 271/B/23, nr 285/B/23, nr 286/B/23, nr 303/B/23, nr 305/B/23 i nr 323/B/23, nr 324/B/23 pobranych do badania w dniach 04.04.2023 r., 11.04.2023 r., 17.04.2023 r. i 25.04.2023 r. z wodociągu publicznego w Strzelcach, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 06.04.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z badań z dnia 03.04.2023 r. nr 813/2023-W-1 przeprowadzonych przez laboratorium EKO-SERWIS S.C. w Łodzi próby wody nr 813/2023-W-1 pobranej do badania w dniu 29.03.2023 r., w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 3 j.t.k. w 100 ml wody (wartość parametryczna 0 j.t.k. w 100 ml. wody).

Na podstawie ww. raportu z wyników badań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 31.03.2023 r. nr PPIS.HK.9020.1.318.2023.MW.

W dniu 12.04.2023 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie wpłynęły sprawozdania z badań jakości wody z dnia 11.04.2023 r. nr S/PWiK/66/172/23, nr S/PWiK/66/173/23 pobranych do badania w dniu 04.04.2023 r. przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie prób wody nr 270/B/23 i 271/B/23 w których nie odnotowano obecności bakterii grupy coli.

W dniu 14.04.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie wpłynął raport z wyników badań z dnia 17.04.2023 r. nr OL.9052.PBŚiŚP.505.171.1.2023 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 39/HK/23/2, w której odnotowaną podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w ilości > 300 j.t.k. w 1 ml wody.

Na podstawie powyższych wyników, a także działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. po dokonaniu oceny ryzyka zdrowotnego spożycia wody pochodzącej z wodociągu

publicznego w Strzelcach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem z dnia 14.04.2023 r. znak: PPIS.HK.9020.1.343.2023.JO zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej i finansowej, a także działając na podstawie art. 10 k.p.a. pismem z dnia 14.04.2023 r. znak PPIS.HK.9020.1.344.2023.JO zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W dniach 25.04.2023 r. i 27.04.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie wpłynęły sprawozdania z badań jakości wody z dnia 18.04.2023 r. i z dnia 20.04.2023 r. nr S/PWiK/66/179/23, nr S/PWiK/66/181/23, nr S/PWiK/66/188/23 i nr S/PWiK/66/190/23 pobranych do badania w dniu 11.04.2023 r. i 17.04.2023 r. przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie prób wody nr 285/B/23, nr 286/B/23, nr 303/B/23 i 305/B/23, w których nie odnotowano obecności bakterii grupy coli, natomiast odnotowaną podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w ilości > 300 j.t.k. w 1 ml wody.

W dniu 28.04.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z badań jakości wody z dnia 28.04.2023 r. pobranej do badania w dniu 25.04.2023 r. przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie prób wody nr 323/B/23 i 325/B/23, w których nie odnotowano przekroczeń kwestionowanych parametrów.

W związku z powyższym stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniach 11.04.2023 r., 12.04.2023 r., 25.04.2023 r. i 27.04.2023 r. producent wody przedstawił również sprawozdania z badań wody surowej z dnia 11.04.2023 r., 18.04.2023 r. i 20.04.2023 r. NR OL.9052.PBŚiSP.505.171.2023, nr S/PWiK/66/174/23, nr S/PWiK/66/180/23 i nr S/PWiK/66/189/23, nr S/PWiK/66/211/23 przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, oraz OL PSSE w Skierniewicach prób wody nr 39/HK/23/1, 272/B/23, nr 287/B/23, 304/B/23 i 325/B/23 pobranych z wodociągu publicznego w Strzelcach, w dniach 04.04.2023 r., 11.04.2023 r. i 17.04.2023 r. i 25.04.2023 r. które nie podlegają orzecznictwu.

Badania wykonane zostały przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Załącznik:

1. Komunikat nr 2 z dn. 28.04.2023 r.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

Do wiadomości:

1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno

sporządził: Patryk Kubiak
sprawdził: Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
dr inż. Celina Marciszewska