



LEGENDA:

Bednarka stalowa-ocynkowana 30x4mm układana w ziemi na głębokości 6,6 m.

Autor opracowania		Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "INŻYNIERIA"S.C. 62-510 Konin ul.Okólna 59	
Inwestor Gmina Strzelce ul. Leśna 1, 99-307 Strzelce		Stadium  <b>PB PW</b>	
Nazwa opracowania Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Klonowcu			
Adres obiektu Klonowiec Stary nr ew. dz. 587/31 gm. Strzelce		Data  <b>08. 2017</b>	
Branża ELEKTRYCZNA			
Tytuł rysunku BUDYNEK SUW - UZIOMY		Skala  <b>1:50</b>	
Projektował Zbigniew Jaworski nr upr. 475/88/PW spec. instalacyjna		Podpis	Nr rys.  <b>E-03</b>
Sprawdził Andrzej Cichy nr upr. 67/87/PW spec. instalacyjna		Podpis	