

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

Kutno, dnia 27.08.2026 r.
PPIS.HK.9020.237.2026.MM

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce
(dot. wodociągu publicznego w Klonowcu Starym)

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej: PPIS) w Kutnie, działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 37 ust.1, art. 37av ust. 1 pkt 10 i ust. 4, pkt 3, art. 37ax ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 z późn. zm.);
- art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2, art. 4c ust. 1 pkt 1, art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn. zm.);
- § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691), w oparciu o sprawozdania z badań jakości prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej w wodociągu publicznym w Klonowcu Starym, tj.
- sprawozdań z badań laboratoryjnych z dnia 31.07.2026 r. nr S/PWiK/66/507/26 i S/PWiK/66/509/26 oraz z dnia 21.08.2026 r. nr S/PWiK/66/577/26 i nr S/PWiK/66/578/26 wykonanych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie

- stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Klonowcu Starym w związku ze spełnieniem wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UZASADNIENIE

W dniu 22.07.2026 r. w ramach nadzoru sanitarnego w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Klonowcu Starym. W próbie wody pobranej w punkcie zgodności zlokalizowanym na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Klonowcu Starym stwierdzono obecność Enterokoków jelitowych w liczbie 1 jtk w 100 ml wody (wartość parametryczna wynosi 0 jtk w 100 ml wody) oraz bakterii grupy coli w ilości 9 jtk w 100 ml wody (wartość parametryczna 0 jtk w 100 ml wody).

W związku z powyższym PPIS w Kutnie wydał w dniu 24.07.2026 r. decyzję administracyjną znak: PPIS.HK.9020.237.2026.MM o nieprzydatności wody do spożycia w punkcie zgodności zlokalizowanym na terenie SUW wodociągu publicznego w Klonowcu Starym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie:

- 1. stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z punktu monitoringu zlokalizowanym w Stacji Uzdatniania Wody w Klonowcu Starym, Gmina Strzelce;**
- 2. nakazał właścicielowi urządzenia wodnego zapewnić zastępcze punkty zasilania sieci Wodociągu Publicznego w Klonowcu Starym w wodę o jakości spełniającą wymagania;**
- 3. nakazał przekazać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kutnie informację o podjętych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody na Stacji Uzdatniania Wody w Klonowcu Starym, wskazać termin ich zakończenia oraz informować na bieżąco o ewentualnych zmianach w zaplanowanych działaniach;**

4. nakazał przedłożyć Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kutnie po zakończeniu działań naprawczych wyniki jakości wody w zakresie wymagań i parametrów objętych monitoringiem MBB;

Po zakończeniu działań naprawczych realizowanych przez dostawcę, w dniach 28.07.2026 r. i 18.08.2026 r. zostały pobrane próby wody do badań laboratoryjnych w zakresie parametrów objętych monitoringiem MBB z punktów zgodności zlokalizowanych w Stacji Uzdatniania Wody w Klonowcu Starym oraz mieszkaniu konserwatora, Klonowiec Stary 56.

Diagnostyka laboratoryjna prób wody, pobranych z w/w punktów czerpalnych, wykonana w dniach od 28.07.2026 r. do 31.07.2026 r. oraz od 18.08.2026 r. do 21.08.2026 r. przez certyfikowane laboratorium posiadające zatwierdzenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie wykazała, że jakość wody w sieci wodociągu publicznym w Klonowcu Starym w zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zatem uznać należy, że działania naprawcze podjęte przez dostawcę przyniosły właściwy rezultat.

Z przepisów art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wynika, iż woda przeznaczona do spożycia przez ludzi jest zdrowa i czysta, jeżeli jest wolna od wszelkich mikroorganizmów i pasożytów oraz wszelkich substancji w ilościach lub w stężeniach, które stanowią potencjalne niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi; spełnia minimalne wymagania określone dla parametrów mikrobiologicznych, chemicznych oraz istotnych dla oceny ryzyka w wewnętrznym systemie wodociągowym, określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z art. 12 w/w ustawy sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 37 ax ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej odpowiednio właściwy państwowy inspektor sanitarny lub wojskowy inspektor sanitarny właściwego terytorialnie wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej na podstawie sprawozdań z badań jakości wody do spożycia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody do spożycia lub sprawozdań przekazywanych przez certyfikowane laboratoria lub sprawozdań dostawców wody lub właścicieli lub zarządców budynków zlecających badania jakości wody do spożycia w laboratoriach wpisanych do ewidencji, stwierdza w drodze decyzji przydatność wody do spożycia po zakończeniu działań naprawczych, realizowanych przez dostawcę wody.

W związku z powyższym, po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody z wodociągu publicznego w Klonowcu Starym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie orzekł jak w sentencji.

W Załącznik: Komunikat Nr 2 z dnia 27.08.2026 r.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, ul. Kościuszki 14, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

mgr inż. Maciej Walczak

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kutnie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 90-046 Łódź, ul. Wodna 40
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Sienkiewicza 25
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 16