



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

PPIS.HK.9020.376.2025.JO
Kutno, dnia 29.12.2025 r.

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-300 Strzelce
(dot. wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych)

DECYZJA

Na podstawie:

- art. 12 ust. 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416)
- art. 10 § 2, art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)
- § 3 ust.1 pkt 1, ust. 3 pkt 1, załącznik nr 1, pkt C tab. 1 lp.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- art. 2, pkt 18 i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), w związku z otrzymanym w dniu 09.12.2025 r. raportem z wyników badań z dnia 05.12.2025 r. nr PBŚiSP.9051.505.503.2025 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 121/HK/25/1 pobranej do badania w dniu 25.11.2025 r. z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, gm. Strzelce, w którym stwierdzono przekroczenie stężenia manganu w wysokości $101 \pm 20 \mu\text{g/l}$ (wartość parametryczna $\leq 50 \mu\text{g/l}$) oraz w związku z otrzymanym w dniu 23.12.2025 wnioskiem Wójta Gminy Strzelce o wydanie warunkowej przydatności wody i załączonym przy nim sprawozdaniem z badań z dnia 19.12.2025 r. nr S/PWiK/66/823/25 przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie próby wody nr 1055/F/25 pobranej do badania w dniu 17.12.2025 r. z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, gm. Strzelce, w którym stwierdzono przekroczenie stężenia manganu w wysokości $118 \pm 28 \mu\text{g/l}$ (wartość parametryczna $\leq 50 \mu\text{g/l}$)

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, gm. Strzelce do dnia 29.01.2026 roku i określa dopuszczalną wartość warunkowej przydatności wody dla manganu, wynoszącą $118 \mu\text{g/l}$

nakazuje

właścicielowi urządzenia wodnego: Gminie Strzelce, 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1

1. Doprowadzić jakość wody z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, gm. Strzelce do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 C tabela nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), co będzie potwierdzone wynikami badania wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
ul. T. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
+48 42 6006976
sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69075-73470-DGJCF-22

2. Poinformować konsumentów wody o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, gm. Strzelce, ze względu na przekroczenia w badanej próbce wody stężenia manganu;
3. Prowadzić działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, gm. Strzelce do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kutnie plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Strzelce w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W dniu 09.12.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie wpłynął raport z wyników badań z dnia 05.12.2025 r. nr PBŚiŚP.9051.505.503.2025 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 121/HK/25/1 pobranej do badania w dniu 25.11.2025 r. z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, gm. Strzelce, w którym stwierdzono przekroczenie, stężenia manganu w wysokości $101 \pm 20 \mu\text{g/l}$ (wartość parametryczna $\leq 50 \mu\text{g/l}$).

Na podstawie ww. raportu z wyników badań, a także działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Strzelcach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem z dnia 09.12.2025 r. znak: PPIS.HK.9020.376.2025.JO zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej, a także działając na podstawie art. 10 ust. 1 k.p.a. zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebraniem materiałem dowodowym i wypowiedzenia w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W dniu 15.12.2025 r. Gmina Strzelce poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o podjęciu działań naprawczych polegających na chlorowaniu wody, dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowych, a także o zleceniu wykonania ponownych badań wody w zakwestionowanym zakresie. W dniu 16.12.2025 r. Gmina Strzelce uzupełniła informacje, że prawdopodobną przyczyną wystąpienia przekroczenia dopuszczalnego poziomu manganu były prace konserwatorskie prowadzone na Stacji Uzdatniania Wody.

W dniu 23.12.2025 r. do PSSE w Kutnie wpłynął wniosek Wójta Gminy Strzelce o wydanie warunkowej przydatności wody. W przedstawionym przy wniosku sprawozdaniu z badań z dnia 19.12.2025 r. nr S/PWiK.66/822/25 przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie próby wody nr 1055/F/25 pobranej do badania na zlecenie producenta wody w dniu 17.12.2025 r. z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, gm. Strzelce, stwierdzono nadal utrzymujące się przekroczenie stężenia manganu, które wyniosło $118 \pm 28 \mu\text{g/l}$ (wartość parametryczna $\leq 50 \mu\text{g/l}$). Pomimo podejmowanych prób doprowadzenia jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w *sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), producentowi wody nie udało się obniżyć wartości stężenia manganu do wartości odpowiadającej obowiązującym przepisom, w związku z czym producent wody tj. Gmina Strzelce zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem o wyrażenie zgody na warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, gm. Strzelce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w związku z utrzymującymi się przekroczeniami manganu po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia pochodzącą z wodociągu publicznego w Strzelcach i określił dopuszczalną wartość warunkowej przydatności wody dla stężenia manganu wynoszącą 118 µg/l.

Badania na zlecenie producenta wody wykonane zostały przez laboratorium, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w razie pogorszenia wyników zastrzega sobie zmianę decyzji na stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia z wszystkimi jej konsekwencjami.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 90-046 Łódź ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Na podstawie art. 127a k.p.a. przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, który wydał niniejszą decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę (lub ostatnią ze stron postępowania) decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

dr inż. Celina Marciszewska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kutnie
/dokument podpisany elektronicznie/

Załącznik:

1. Komunikat nr 1 z dnia 29.12.2025 r.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce, 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1
3. a/a

Do wiadomości:

1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 90-046 Łódź, ul. Wodna 40
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Sienkiewicza 25

