

Kutno, dnia 2019 -02- 28

URZĄD GMINY STRZELCE
znak: PSSE/HK/JMę/4611/37/O/19

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce
(dot. wodociągu publicznego Strzelce)

2019 -03- 01

Ldz. 919 ilość zał.

Ocena jakości wody

Podpis
O

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt. 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 20.02.2019 r. nr PSSE.SBŚ.505.58.19 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 17/HK/19/1 pobranej do badania w dniu 12.02.2019 r. z wodociągu publicznego w Strzelcach, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 12.02.2019 r. w Urzędzie Gminy w Strzelcach ul. Leśna 1 pobrano do badania próbkę w wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

sporządził – Jarosław Mękal

sprawił – Maciej Walczak

Celina

Kutno, dnia 2019 -02- 28

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce

znak: PSSE/HK/JMę/4611/38/O/19

(dot. wodociągu publicznego Muchnice Nowe)

Ocena jakości wody

2019 -03- 01
L.dz. ilość zał.
Podpis

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt. 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 20.02.2019 r. nr PSSE.SBŚ.505.59.19 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 18/HK/19/1 pobranej do badania w dniu 12.02.2019 r. z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 12.02.2019 r. w Sklepie spożywczym w Muchnicach Nowych 22 pobrano do badania próbkę w wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 12.02.2019 r. pobrano do badań również próbę wody surowej, studnia nr 2, nr próby 18/HK/19/2, która nie podlega orzecznictwu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

sporządził – Jarosław Mękal
sprawdził – Maciej Walczak

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

Kutno, dnia 2019-02-28

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce

znak: PSSE/HK/PK/4611/39/O/19 (dot. wodociągu publicznego w Klonowcu Starym)

URZĄD GMINY STRZELCE

Ocena jakości wody

2019-03-01
L.dz. ilość zał.
Podpis

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 12.01.2019 r. nr 48/2019-W-2 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone EKO-SERWIS w Łodzi próby wody nr 42/2019-W-2 pobranych do badania w dniu 09.01.2019 r.; ze sprawozdaniem z dnia 22.02.2019 r. nr PSSE-OL-LHK/11/77/2019 przeprowadzonych przez OL PSSE w Łodzi próby wody nr 86/W/02/2019 pobranych do badania w dniu 19.02.2019 r. oraz ze sprawozdaniami z dni 18.02.2019 r. i 25.02.2019 r. nr 32/W/02/2019 i 86/W/02/2019 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. w Rzgowie prób wody nr 32/W/02/2019 i nr 86/W/02/2019 pobranych do badania w dniach 11.02.2019 r. i 19.02.2019 r. z wodociągu publicznego w Klonowcu Starym, którego właścicielem jest Gmina Strzelce
stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 12.01.2019 r. w SUW w Klonowcu Starym będącym punktem monitoringu wody w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku ze stwierdzoną podwyższoną wartością ogólnej liczby mikroorganizmów w $22\pm 2^{\circ}\text{C}$ (wartość zalecana: >200 j.t.k./1ml, wartość uzyskana: >300 j.t.k./1ml) oraz podwyższonej wartości jonu amonowego (wartość zalecana: 0,50 mg/l wartość uzyskana: $0,59\pm 0,17$ mg/l) Gmina Strzelce podjęła działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań spełniających normy w ww. rozporządzeniu. Gmina Strzelca poinformowała, że od dnia 31.01.2019 r. SUW w Klonowcu Starym został wyłączony z eksploatacji, sieć zasilana przez SUW Strzelce.

W dniach 11.02.2019 r. i 19.02.2019 r. SUW w Klonowcu Starym będącymi punktami monitoringu jakości wody w ramach potwierdzenia działań naprawczych pobrano do badania próbki wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badanie wykonane zostało przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

P. O. - 01 - 1175

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat

② Wójt Gminy Strzelce

3. a/a

sporządził: Patryk Kubiak

sprawił : Maciej Walczak