

66/p

Kutno, dnia 2019 -03- 29

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce
(dot. wodociągu publicznego Strzelce)

URZĄD GMINY STRZELCE
znak: PSSE/HK/JO/4611/70/O/19

2019 -04- 01

L.dz.1258..... ilość zał.

Podpison.....

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 18.03.2019 r. nr 463/2019-W-1 (data wpływu: 27.03.2019 r.) przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium EKO SERWIS w Łodzi próby wody nr 463/2019-W-1 pobranej do badania w dniu 12.03.2019 r. z wodociągu publicznego w Strzelcach, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2019 r. w SUW w Strzelcach w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badanie wykonane zostało przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

sporządził – Jakub Opitz

sprawił – Maciej Walczak

Cell/B.

Kutno, dnia 2019 -04- 0 2

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce

znak: PSSE/HK/PK/4611/73/O/19 (dot. wodociągu publicznego w Klonowcu Starym)

2019 -04- 0 4

Ocena jakości wody L.dz. *1301* ilość zał.

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 15.03.2019 r. nr 463/2019-W-2 i z dnia 28.03.2019 r. nr 603/2019-W-2 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone EKO-SERWIS w Łodzi prób wody nr 463/2019-W-2 i nr 603/2019-W-2 pobranych do badania w dniu 12.03.2019 r. i w dniu 25.03.2019 r. z wodociągu publicznego w Klonowcu Starym, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 12.03.2019 r. w SUW w Klonowcu Starym będącym punktem monitoringu wody w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próbę wody. W wyniku badań przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium EKO-SERWIS w Łodzi próby wody nr 463/2019-W-2 stwierdzono przekroczenie stężenia jonu amonowego, która wyniosła $0,68 \pm 0,20$ mg/l (norma: 0,50 mg/l) i ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze w 22°C po 72 h, która wyniosła 310 j.t.k. (zalecane: <100 j.t.k./1ml na SUW).

W dniu 25.03.2019 r. w SUW w Klonowcu Starym będącym punktem monitoringu jakości wody w ramach potwierdzenia działań naprawczych pobrano do badania próbki wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badanie wykonane zostało przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

sporządził: Patryk Kubiak
sprawdził : Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

Kutno, dnia 2019 -04- 0 2

SK

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce

URZĄD SANITARNY znak: PSSE/HK/JO/4611/74/O/19

(dot. wodociągu publicznego Muchnice Nowe)

2019 -04- 0 4

Ocena jakości wody

Ldz. ilość zał.

Podpis:
Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 18.03.2019 r. nr 463/2019-W-3 oraz z dnia 28.03.2019 r. nr 603/2019-W-1 przeprowadzonych przez zatwierdzone laboratorium EKO SERWIS w Łodzi prób wody nr 463/2019-W-3 i 603/2019-W-1 pobranych do badania w dniach 12.03.2019 r. i 25.03.2019 r. z wodociągu publicznego w Muchnicach Nowych, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniach 12.03.2019 r. i 25.03.2019 r. w SUW w Muchnicach Nowych w ramach kontroli wewnętrznej producenta pobrano do badania próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

sporządził – Jakub Opitz

sprawił – Maciej Walczak