

URZĄD GMINY STRZELCE
ZP.271.4.2015 ul. Leśna 1
99-307 Strzelce
tel. (024) 356-66-14
fax. (024) 356-66-15

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
o sygn. ZP.271.4.2015**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zmianę treści załącznika nr 9 w następujący sposób:

W § 4 pkt 1 projektu umowy dodaje się ppkt 16, który otrzymuje brzmienie:

„16) Wykonawca wykona na własny koszt i przedstawi badania jakości ścieków oczyszczonych wszystkich wybudowanych oczyszczalni oraz zobowiązuje się do corocznego ich badania w okresie kolejnych 5 lat. Pierwsze badanie należy wykonać w terminie od 01.03.2016 r. do 30.03.2016 r.”

Punkt III.1.4.3 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót otrzymuje brzmienie:

„1.4.3 Wymagania funkcjonalno-użytkowe

~ zaproponowany system oczyszczania ścieków spełni wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984). Wykonawca wykona na własny koszt i przedstawi badania jakości ścieków oczyszczonych wszystkich wybudowanych oczyszczalni oraz zobowiązuje się do corocznego ich badania w okresie kolejnych 5 lat. Pierwsze badanie należy wykonać w terminie od 01.03.2016 r. do 30.03.2016 r.”

~ w zaproponowanym systemie oczyszczania ścieków, musi istnieć możliwość poboru ścieków oczyszczonych do analizy

~ w zaproponowanym systemie oczyszczania ścieków objętość czynna nie powinna być mniejsza niż 3,0 m³ dla 6 osób i nie mniejsza niż 6 m³ dla 40 osób”

Uzupełnia się przedmiar robót każdej oczyszczalni o pozycję - ”badanie jakości ścieków oczyszczonych”.

Badanie należy wykonać raz w roku przez okres kolejnych 5 lat.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT
Tadeusz Kaczmarek