



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno

tel: 42 600 69 76

www.gov.pl/web/psse-kutno e-mail: sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl

Kutno, dnia 13.03.2025 r.

PPIS.HK.9020.73.2025.MM

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce
(dot. wodociągu publicznego
w Klonowcu Starym)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 12.03.2025 r. nr 562/2025-W-1 i nr 560/2025-W-3 przeprowadzonych przez laboratorium EKO-SERWIS S.C. w Łodzi prób wody nr 562/2025-W-1 i nr 560/2025-W-3 pobranych do badań w dniu 05.03.2025 r. z sieci wodociągu publicznego w Klonowcu Starym, którego właścicielem jest Gmina Strzelce,

stwierdza, że jakość wody w zakresie badanych parametrów jest zgodna
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2025 r. w SUW oraz w mieszkaniu konserwatora w Klonowcu Starym 56 pobrano do badań próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust. 4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Kutnie

mgr inż. Maciej Walczak
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat,
2. Wójt Gminy Strzelce, 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1,
3. a/a.