



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie

PPIS.HK.9020.375.2025.JO
Kutno, dnia 13.03.2026 r.

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce
(dot. wodociągu publicznego w Strzelcach)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757);
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 20,17 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania laboratoryjnego z dnia 04.12.2025 r. OL HK.467.1.2025 (data wpływu: 04.12.2025 r.) przeprowadzonych przez Dział Laboratoryjny WSSE w Łodzi oraz z raportem z wyników badań z dnia 05.12.2025 r. nr PBŚiSP.9051.505.502.2025 (data wpływu: 09.12.2025 r.) przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach, próby wody nr 120/HK/25/1 pobranej do badania w dniu 25.11.2025 r., sprawozdaniem z dnia 16.12.2025 r. nr 4159/2025-W-1 (data wpływu: 17.12.2026 r.) wykonanych przez laboratorium EKO-SERWIS S.C. w Łodzi, próby wody nr 4159/2025-W-1 pobranej do badania w dniu 11.12.2025 r., sprawozdaniem z dnia 19.12.2025 r. nr S/PWiK/66/822/25 (data wpływu: 23.12.2025 r.) wykonanych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, próby wody nr 1054/F/25 pobranej do badania w dniu 17.12.2025 r., sprawozdaniem z dnia 28.01.2026 r. nr 94/2026-W-2 (data wpływu: 29.01.2026 r.) wykonanych przez laboratorium EKO-SERWIS S.C. w Łodzi, próby wody nr 94/2026-W-2 pobranej do badania w dniu 21.01.2026 r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z dnia 06.03.2026 r. nr S/PWiK/66/134/26 (data wpływu: 06.03.2026 r.) wykonanych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, próby wody nr 186/F/26 pobranej do badania w dniu 06.03.2026 r., z wodociągu publicznego w Strzelcach, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 09.12.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie wpłynął raport z wyników badań z dnia 05.12.2025 r. nr PBŚiSP.9051.505.502.2025 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 120/HK/25/1 pobranej do badania w dniu 25.11.2025 r. z wodociągu publicznego w Strzelcach, w którym stwierdzono przekroczenie), stężenia manganu w wysokości $83 \pm 16 \mu\text{g/l}$ (wartość parametryczna $\leq 50 \mu\text{g/l}$).



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
ul. T. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
+48 42 6006976
sekretariat.psse.kutno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE.PL-69075-73470-DGJCF-22

Na podstawie ww. raportu z wyników badań, a także działając na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. po przeprowadzeniu oceny ryzyka zdrowotnego spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Strzelcach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie pismem z dnia 09.12.2025 r. znak: PPIS.HK.9020.375.2025.JO zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej, a także działając na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W dniu 15.12.2025 r. Gmina Strzelce poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o podjęciu działań naprawczych polegających na chlorowaniu wody, dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowych, a także o zleceniu wykonania ponownych badań wody w zakwestionowanym zakresie. W dniu 16.12.2025 r. Gmina Strzelce uzupełniła informacje, że prawdopodobną przyczyną wystąpienia przekroczenia dopuszczalnego poziomu manganu były prace konserwatorskie prowadzone na Stacji Uzdatniania Wody.

W dniu 23.12.2025 r. do PSSE w Kutnie wpłynął wniosek Wójta Gminy Strzelce o wydanie warunkowej przydatności wody. W przedstawionym przy wniosku sprawozdaniu z badań z dnia 19.12.2025 r. nr S/PWiK/66/822/25 przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie próby wody nr 1054/F/25 pobranej do badania na zlecenie producenta wody w dniu 17.12.2025 r. z wodociągu publicznego w Strzelcach, stwierdzono nadal utrzymujące się przekroczenie stężenia manganu, które wyniosło $86 \pm 21 \mu\text{g/l}$ (wartość parametryczna $\leq 50 \mu\text{g/l}$). Pomimo podejmowanych prób doprowadzenia jakości wody do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), producentowi wody nie udało się obniżyć wartości stężenia manganu do wartości odpowiadającej obowiązującym przepisom, w związku z czym producent wody zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie z wnioskiem o wyrażenie zgody na warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Strzelcach. Ponadto producent wody w piśmie z dnia 28.01.2026 r. przedstawił harmonogram planowanych działań naprawczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie w związku z utrzymującymi się przekroczeniami manganu przychylił się do wniosku producenta wody i w dniu 06.02.2026 r. wydał decyzję zmieniającą decyzję ostateczną z dnia 29.12.2025 r. ustalając nowy termin wykonania nakazów do dnia 05.03.2026 r.

Następnie w dniu 06.03.2026 r. do PSSE w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z badań z dnia 06.03.2026 r. nr S/PWiK/66/134/26 przeprowadzonych przez laboratorium PWiK Sp. z o.o. w Kutnie, próby wody nr 186/F/26 pobranej do badania w dniu 06.03.2026 r., w którym nie odnotowano przekroczenia manganu. Oznacza to, że działania podjęte przez producenta wody przyniosły zamierzony efekt.

Biorąc pod uwagę przedstawione sprawozdania z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza, że woda spełnia wymagania określone załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratoria akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) „badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratoria spełniają więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

dr inż. Celina Marciszewska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a

