



PPIS.HK.9020.219.2025.JO

Kutno, dnia 11.08.2025 r.

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce
(dot. wodociągu publicznego w Strzelcach)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o *Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o *zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8, 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 31.07.2025 r. nr WC76865, z dnia 02.08.2025 r. nr 07391/2025, z dnia 04.08.2025 r. nr WC76880 oraz z dnia 08.08.2025 r. nr WC76995 przeprowadzonych przez laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o. w Warszawie prób wody nr WS10038831, 07391/A, WS10038846 i WS10038953 pobranych do badania w dniu 28.07.2025 r. i 29.07.2025 r. i 04.08.2025 r. z wodociągu publicznego w Strzelcach, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

stwierdza przydatność wody do spożycia

Uzasadnienie

W dniu 24.07.2025 r. pracownik Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach poinformował drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie o wynikach badań próby wody nr 74/HK/25/1 pobranej do badania w dniu 22.07.2025 r. w budynku Urzędu Gminy w Strzelcach, ul. Leśna 1, w której stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 8 j.t.k. w 100 ml wody (wartość parametryczna 0 j.t.k. w 100 ml wody).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po dokonaniu oceny ryzyka zdrowotnego spożycia wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Strzelcach, w dniu 24.07.2025 r. wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz komunikat skierowany do konsumentów.

Następnie w dniu 29.07.2025 r. na podstawie powyższych wyników, a także działając na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 k.p.a. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie zawiadomił producenta wody o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji finansowej oraz o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia się w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W dniu 24.07.2025 r. i 25.07.2025 r. Gmina Strzelce przedstawiła Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kutnie pisma zawierające harmonogram podejmowanych działań naprawczych, które polegały na chlorowaniu i dezynfekcji wody oraz płukaniu sieci wodociągowej a także informację o zleceniu ponownych badań jakości

wody w szerszym zakresie niż zakwestionowany parametr w celu wykluczenia obecności innych bakterii w wodzie.

W dniu 04.08.2025 r. do PSSE w Kutnie wpłynęły sprawozdania z badań z dnia 31.07.2025 r. nr WC76865, z dnia 02.08.2025 r. nr 07338/2025, 07391/2025, z dnia 04.08.2025 r. nr WC76880, prób wody nr WS10038831, 07338/A pobranych do badania w dniu 28.07.2025 r. oraz prób wody nr 07391/A, WS10038846 pobranych do badania w dniu 29.07.2025 r., w których nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli oraz przekroczeń pozostałych parametrów bakteriologicznych oraz informacja producenta wody o tym, że w dniu 04.08.2025 r. dokonano kolejnego poboru wody w zakwestionowanym zakresie.

Następnie w dniu 08.08.2025 r. do PSSE w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z badań z dnia 08.08.2025 r. nr WC76995 przeprowadzonych przez laboratorium Intertek Poland Sp. z o.o. w Warszawie, próby wody nr WS10038953 pobranej do badania w dniu 04.08.2025 r., w którym nie odnotowano obecności bakterii grupy coli oraz przekroczeń pozostałych parametrów bakteriologicznych. Oznacza to, że działania podjęte przez producenta wody przyniosły zamierzony efekt.

Biorąc pod uwagę przedstawione sprawozdania z badań jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza, że woda spełnia wymagania określone załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W dniu 04.08.2025 r. do PSSE w Kutnie wpłynęły sprawozdania z badań prób wody surowej nr WS10038830, 07337/A, 07390/A i WS10038845, które nie podlegają orzecznictwu.

W dalszym ciągu należy jednak utrzymać dezynfekcję sieci wodociągowej oraz wzmożony monitoring polegający na zwiększeniu częstotliwości badań parametrów mikrobiologicznych grupy B z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w miesiącu przez okres 6 miesięcy, a wyniki badań należy niezwłocznie przekazywać Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kutnie.

Badania wykonane zostały przez laboratoria akredytowane, posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757) „badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratoria spełniają więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kutnie

Załącznik:

1. Komunikat nr 2 z dnia 11.08.2025 r.

dr inż. Celina Marciszewska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce, 99-307 Strzelce, ul. Leśna 1
3. a/a

Do wiadomości:

1. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 90-046 Łódź, ul. Wodna 40
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Sienkiewicza 25