



PPIS.HK.9020.114.2024.JO

Kutno, dnia 29.05.2024 r.

Gmina Strzelce
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce
(dot. wodociągu publicznego w Muchnicach)

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2024 r., poz. 757)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10; ust. 3 pkt 3 i 4 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania laboratoryjnego z dnia 17.05.2024 r. nr OL HK.127.4.2024 przeprowadzonych przez Dział Laboratoryjny WSSE w Łodzi oraz z raportem z wyników badań z dnia 23.05.2024 r. nr PBŚiŚP.9051.505.192.2024 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próby wody nr 53/HK/24/1 pobranej do badania w dniu 13.05.2024 r. z sieci wodociągu publicznego w Muchnicach, którego właścicielem jest Gmina Strzelce

stwierdza w badanej próbce wody przekroczenia dopuszczalnego stężenia jonu amonu oraz manganu

UZASADNIENIE

W dniu 13.05.2024 r. w SUW w Muchnicach pobrano do badania próbę wody podawanej do sieci i stwierdzono przekroczenie stężenia jonu amonu, które wyniosło $0,611 \pm 0,086$ mg/l (wartość dopuszczalna 0,5 mg/l) oraz manganu, którego stężenie wyniosło 144 ± 21 µg/l (wartość dopuszczalna 50 µg/l).

Po rozważeniu stopnia zagrożenia wynikającego z przekroczonych parametrów oraz pism przesłanych w dniu 21.05.2024 r. i 28.05.2024 r. przez producenta wody, w których poinformowano o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją SUW w Muchnicach, gm. Strzelce oraz o przełączeniu źródła zasilania sieci wodociągu publicznego w Muchnicach na SUW w Strzelcach stwierdzono, że jakość wody nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, a wszczęcie postępowania administracyjnego w zakresie doprowadzenia jakości wody do zgodnej z obowiązującymi przepisami stało się bezzasadne. Ponadto w dniu 13.05.2024 r. pobrano również wodę z wodociągu publicznego w Strzelcach, która oceniona została jako przydatna do spożycia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kutnie

dr inż. Celina Marciszewska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Strzelce
3. a/a