

WYKONAWCY

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce”**.

Do Zamawiającego w dniu 12 lipca 2019 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Budowę 30 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelce”**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

ZAPYTANIE :

Czy zamawiający dopuści oczyszczalnie pracujące w technologii złóż zraszanych, posiadającą zintegrowany osadnik wstępny, dającą możliwość zagłębienia podziemia do 1,50 m, co pozwoliłoby uniknąć pompowni na ścieki surowe oraz posiadającą podnośniki powietrzne służące zraszaniu złoża. Zgodną z normą PN-EN 12566:3+A2:2013 oraz spełniającą wymagania co do jakości oczyszczonych ścieków.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści przydomowe oczyszczalnie ścieków zgodne z Dokumentacją Techniczną, SIWZ i STWiOR.

Proces oczyszczania ścieków musi się odbywać bez użycia energii elektrycznej.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

WÓJT
Gminy Strzelce
Tomasz Ostrowski