

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „**Budowa 40 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków**”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

Pytania Wykonawcy:

1.

Zamawiający w STWIOR w pkt. 1.4.1.2 pisze:

„Oczyszczalnia (bioreaktor) powinna być zgodna z PN obowiązującymi w tym zakresie.”

Przydomowe oczyszczalnie ścieków podlegają pod normę PN-EN 12566-3+A1:2009

„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50

Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków”

Wobec powyższego oczekujemy, że Zamawiający będzie wymagał aby wszystkie zaoferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniały wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009 a w celu potwierdzenia spełnienia tego warunku, Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty pełnego raportu z badań wydanego przez laboratorium notyfikowane.

2.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków spełniające wymagania normy PN-EN 12566-3+A1:2009, które posiadają parametry równe lub wyższe w stosunku do zaprojektowanych?

3.

Czy Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie ścieków, których zbiorniki są wykonane z polietylenu?

Odpowiedzi Zamawiającego:

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, iż:

Ad. 1.

Zamawiający w SIWZ nie określił, że: „oferowana kompletna PBOŚ musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-PE 12566-3 + A1 : 2009 (...)”. Nie ograniczył w ten sposób dostępu Wykonawców, bowiem zgodnie z art.3, pkt 9 obowiązującej ustawy Prawo budowlane wybudowana na miejscu na podstawie indywidualnego projektu budowlanego, stanowiącego indywidualny układ technologiczny oczyszczalnia ścieków stanowi urządzenie budowlane, w związku z czym zapisy ustawy o wyrobach budowlanych i jej aktów

wykonawczych nie mają zastosowania. Zamawiający w SIWZ jasno określił jakimi parametrami techniczno - technologicznymi powinna charakteryzować się oczyszczalnia oraz jaki efekt ekologiczny powinna osiągnąć.

Ad. 2 j.w.

Ad. 3 . Zgodnie z dokumentacją oraz SIWZ obowiązują zbiorniki betonowe.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z UP. WÓJTA
Zielak
Ewa Zielak
BEKRETAZ GMINY