

**Do wszystkich Wykonawców
 zainteresowanych udziałem
 w postępowaniu
 o sygn. ZP.271.2.2015**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

Pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 póź. 881 z późn. zm.), przydomowe oczyszczalnie ścieków nie są wyrobem budowlanym do jednostkowego zastosowania i mogą być wbudowane jedynie na podstawie zharmonizowanej normy tj. PN EN 12566-3. W związku z powyższym, prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał pełnych raportów z jednostki notyfikowanej na skuteczność oczyszczania, wodoszczelność, wytrzymałość konstrukcji oraz trwałość?

Pytanie 2

W związku z tym, że okres przejściowy normy kończy się 08.08.2015 r., prosimy o informację według której normy należy złożyć dokumenty, tj. według PN-EN12566- 3+A 1 :2009 czy PN-EN 12566-3+A2 ?

Pytanie 3

Ponieważ zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., póź. 1232 z późn. zm.) instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być zgłoszona organowi ochrony środowiska wraz z niezbędnymi dokumentami. Prosimy o udzielenie informacji czy wykonawca w zakresie realizacji kontraktu będzie miał obowiązek dokonać tematycznego zgłoszenia.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. pkt. 1. – tylko w przypadku, jeżeli oferent zaproponuje oczyszczalnie podlegającą pod obowiązującą ustawę o wyrobach budowlanych.

Ad. pkt.2. – Wg normy obowiązującej w dniu otwarcia ofert.

Ad. pkt. 3 – nie

Uwaga ! Zamawiający wymaga w dniu odbioru końcowego , przedstawienie badań jakości ścieków oczyszczonych w 10 % wybudowanych oczyszczalni (wskazanych przez Zamawiającego) oraz corocznego badania podobnej ilości w okresie trwania gwarancji (rękojmi)

Z uwagi na fakt współfinansowania zadania przez WFOŚ w Łodzi - ilość przeprowadzonych badań odbiorowych jak i rocznych może ulec zmianie i będzie zgodny z umową zawartą z WFOŚ w Łodzi jako efekt ekologiczny zadania .

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z UP WÓJTA
Ewa Zielak
 SEKRETARZ GMINY