

ZP.271.2.2015
99-307 Strzelce
tel. (024) 356-66-14
fax. (024) 356-66-15

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
o sygn. ZP.271.2.2015**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

Pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewidują wycinkę drzew, jeżeli tak to prosimy w przekazanie stosownego wykazu wraz z określeniem niezbędnych opłat.

Pytanie 2

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o *wyrobach budowlanych* (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.), a w ślad za Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r *ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych* i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, przydomowe oczyszczalnie ścieków do 50 RLM, jako wyrób objęty normą zharmonizowaną mogą być wprowadzany do obrotu jedynie po spełnieniu wymagań normy *PN EN 12566-3*, potwierdzonych przez niezależne laboratorium notyfikowane. Ponieważ okres przejściowy dla normy *PN-EN12566-3+A1:2009* upływa z dniem 08.08.2015r (czyli po dacie otwarcia ofert), wnosimy o dookreślenie czy Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie, które posiadają deklaracje właściwości użytkowych z tą normą, czy wymaga zgodności jedynie z normą *PN-EN12566-3+A2*?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści technologię SBR?

Odpowiedzi na pytania:

Ad. pkt. 1. – nie

Ad. pkt.2. – Wg normy obowiązującej w dniu otwarcia ofert.

Ad. pkt. 3 – Pkt 1.4.1.2 STWiOR nie dopuszcza się technologii osadu czynnego w tym SBR.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z UP. WÓJTA
Ewa Zielak
SEKRETARZ GMINY