

ZP.271.4.2015

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
o sygn. ZP.271.4.2015**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „**Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków**”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

Pytania Wykonawcy:

Pytanie 1

W dniu 08.08.2015 r. zakończył się okres przejściowy dla zharmonizowanej normy EN 12566-3:2005+A1:2009. Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej ilości mieszkańców (OLM) do 50-Część 3; Kontenerowe i/lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zatem jedyna obecnie obowiązująca normą zharmonizowaną dla przydomowych oczyszczalni ścieków jest norma EN 12566-3:2005+A2:2013.

Czy Zamawiający zgodnie z prawem dopuści jedynie urządzenia spełniające aktualnie obowiązującą normą EN 12566-3:2005+A2:2013.

Odpowiedzi na pytania:

Ad. pkt. 1.

Zamawiający zgodnie z prawem dopuści urządzenia spełniające aktualnie obowiązującą normę i przepisy prawa budowlanego.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy
/-/Tadeusz Kaczmarek