

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem
w postępowaniu
o sygn. ZP.271.4.2015**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane p.n.: „Budowa 30 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków”

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

Pytania Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne i/lub o wyższych parametrach niż zaprojektowane ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza przydomowe oczyszczalnie ścieków oparte o jeden zbiornik ?
3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane oczyszczalnie były zgodne z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013, która to norma dotyczy:
„Niniejsza norma Europejska dotyczy małych oczyszczalni ścieków, przeznaczonych do posadowienia w gruncie, nieobciążonych ruchem kołowym”
4. Czy wszystkie instalacje, posiadają wyłącznie odprowadzanie oczyszczonego ścieku do gruntu?

Odpowiedzi na pytania:

Ad. 1 Tak, pod warunkiem oczyszczalni ścieków opartych o zbiorniki betonowe C35/45 w technologii zawartej w SIWZ.

Ad. 2 Zamawiający wymaga oczyszczalni minimum dwuzbiornikowych, w których jeden zbiornik stanowi osadnik wstępny a drugi reaktor biologiczny. Dla oczyszczalni obsługującej do 40 osób osadnik wstępny jest dwuzbiornikowy.

Ad. 3 Zamawiający zgodnie z prawem dopuści urządzenia spełniające aktualnie obowiązującą normę i przepisy prawa budowlanego.

Ad. 4 Zamawiający zawarł w SIWZ, że ścieki oczyszczone mają być odprowadzane do ziemi.

Powyższe zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

WÓJT
Tadeusz Kaczmarek