

URZĄD GMINY STRZELCE
ul. Leśna 1
99-307 Strzelce, woj. łódzkie
tel. 24 356 66 01
fax 24 356 66 15

Strzelce, dn. 18.03.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4 DO SIWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Strzelcach”**.

Do Zamawiającego w dniu 18 marca 2019 r. wpłynęło zapytanie nr 4 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **„Kompleksową termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Strzelcach”**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” udziela odpowiedzi:

W programie funkcjonalno-użytkowym istnieje zapis, że w zakres prac wchodzi wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania z pozostawieniem istniejącej kotłowni gazowej. Po wizji lokalnej w kotłowni stwierdzono, że na potrzeby istniejącej instalacji CO pracują dwie pompy połączone równolegle.

Pytanie.

Proszę o informację czy ten układ pompowy pozostaje bez zmian i będzie pracował na potrzeby nowej instalacji. Czy należy dobrać nową pompę CO z zaworem 3-drogowym, siłownikiem uwzględniając parametry hydrauliczne i ciepłne nowej instalacji.

Odp.

Zgodnie z zapisami PFU należy wymienić całą instalację c.o. Zakres prac obejmuje również wymianę istniejących pomp. Nowe pompy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniając parametry hydrauliczne i ciepłne nowej instalacji.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.


Wójt
Gminy Strzelce
Tomasz Grabowski