

Strzelce, dnia 22.08.2013r.

ZP.271.7.2013

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę p. n.: **Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Raciborowska – Klonowiec (nawierzchnia asfaltowa)** ,,

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie.

Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy:

**„ Przebudowy nawierzchni drogi w miejscowości Wola Raciborowska – Klonowiec
(nawierzchnia asfaltowa)**

W związku z uczestnictwem naszej Firmy w przedmiotowym postępowaniu prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii:

D 05.03.05 - zawiera wymagania dla warstwy wiążącej i ścieralnej wg normy PN-S 96025 wycofanej 29 maja 2008 roku decyzją Prezesa PKN ze zbioru Polskich Norm bez zastąpienia. **Wymagania Techniczne WT2 Nawierzchnie asfaltowe 2010** zawierają wymagania oparte na obowiązujących aktualnie normach PN-EN 13108-x i powinny być stosowane przy sporządzaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót drogowych nawierzchni asfaltowych. Czy Zamawiający zezwala na wykonanie mieszanek na warstwę wiążącą i ścieralną wg aktualnych WT1 i WT 2 z 2010 roku?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z powyższym zamawiający wyjaśnia, iż:

Tak, wyrażam zgodę.

Wójt Gminy Strzelce

/-/ Tadeusz Kaczmarek